

RESPOSTA Nº 011-2014

PROCESSO : **Nº 55470723**

CONCORRÊNCIA : **Nº 004-2013** — Contratação de empresa de engenharia para a Execução das Obras e Serviços para a implantação do "Corredor Goiás - BRT Norte-Sul", consistindo na construção, reforma e ampliação de terminais de integração, construção das estações de embarque e desembarque, implantação de obras de arte tipo trincheiras e viário urbano, todos pertencentes ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia, conforme especificações e elementos técnicos constantes no edital e seus anexos.

A **CPL da CMTC** vem através deste responder a Solicitação de Esclarecimento feita por empresa interessada em participar do processo de Concorrência, acima mencionado.

Solicita o seguinte esclarecimento:

1. Verificamos que no projeto está especificado cobertura com telha metálica com isolamento térmico. No entanto na Planilha Orçamentária a quantidade de isolamento térmico é 85.615,41 m² enquanto que a de telha metálica é 176.752,24 m². Favor verificar.

Resposta: Os números estão corretos pois para se montar a telha metálica com isolamento térmico foi considerado um "sanduíche" Telha X Lã de Rocha X Telha, portanto duas telhas para uma porção de lã de rocha.

2. O item 6 do **Anexo IX - Volume 04 - Sinalização e Tecnologia Informação - R01**, cita uma série equipamentos de tecnologia de informação (TI) a serem instalados nas estações do BRT Norte Sul, tais como;

o Câmeras de monitoramento;

o Catracas eletrônicas;

o Portas automáticas;

o Painéis de mensagens com informações de atendimento;

o Sinal de TV para informações sobre o sistema;

o Validadores e catracas eletrônicas.

Na Planilha Orçamentária não consta o fornecimento desses equipamentos. Entendemos que o fornecimento e a instalação desses equipamentos acima não fazem parte do escopo da licitação, nosso entendimento está correto?



**Companhia Metropolitana de Transportes
Coletivos**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

1ª Avenida nº 486 Setor Leste Universitário Goiânia-Goiás

email: cpl.cmtc.goiania@gmail.com

Fone: (62)3524 -1812

Fax: (62) 3524 -1853

Resposta: Seu entendimento está correto, para o fornecimento das portas automáticas, catracas eletromecânicas, sistema de videomonitoramento, sistema de informações aos usuários e demais itens da rede de lógica um novo certame será realizado para esta contratação.

Goiânia, 28 de Outubro de 2014.



Eng. Benjamin Kennedy Machado da Costa

Presidente CPL – CMTC