

RESPOSTA Nº 006-2014

PROCESSO : **Nº 55470723**

CONCORRÊNCIA : **Nº 004-2013** — Contratação de empresa de engenharia para a Execução das Obras e Serviços para a implantação do "Corredor Goiás - BRT Norte-Sul", consistindo na construção, reforma e ampliação de terminais de integração, construção das estações de embarque e desembarque, implantação de obras de arte tipo trincheiras e viário urbano, todos pertencentes ao Sistema Integrado de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia, conforme especificações e elementos técnicos constantes no edital e seus anexos.

A CPL da CMTC vem através deste responder a Solicitação de Esclarecimento feita por empresa interessada em participar do processo de Concorrência, acima mencionado.

Solicita o seguinte esclarecimento:

1 – Na planilha de quantitativos e orçamento, verificamos inconsistência na itemização: O item 9.3 Passagem via Perimetral Norte (3 viadutos) está em duplicidade com o item 9.3 Rede de Comunicação, referente ao item 9 Sinalização, este erros provocam inconsistências na estruturação dos trabalhos.

Também no item 12.9 Canteiro de Obras localizado, que deveria ser 13.9. O mesmo erro ocorre com o item 13 Terminal Isidória, que deveria ser o item 14.

Os itens 13.1 Demolição, que deveria ser 14.1, assim como o item 13.2 Fundação – Escavação, que deveria ser o item 14.2

Portanto no resumo está apresentando dois itens 13 – Terminal Correios e 13 Terminal Isidória.

No item 11.2.8 até 11.2.8.12 e o correto seria 12.2.8, 12.2.8.1 a 12.2.8.12.

Perguntamos:

1 – O que devemos fazer para darmos prosseguimento a nossa Proposta Comercial e apresentação da nossa planilha?

R – A planilha estimativa de preços elaborada pelo projetista, a pedido do agente financeiro, foi executada em duas partes, composta por trecho 1 (Terminal Cruzeiro até a entrada do Terminal Isidória) e trecho 2 (restante do trecho) em virtude deste fato a itemização da planilha estimativa (ao se juntar os dois trechos) não seguiu a sequência ordinária dos itens., no entanto a itemização do orçamento estimativo apresentada no edital procurou apresentar de maneira didática a divisão em dois

trechos da extensão total, razão pela qual, alguns itens possuem ordenação diferente entre trechos, o mesmo ocorre na soma dos dois trechos.

2 – Como devemos Proceder?

R – Recomenda-se que se utilize o nome por extenso dos itens, na mesma sequência das tabelas e seus quantitativos correspondentes.

2 – No projeto Básico de Pavimentação – PP-02 – Detalhes do Pavimento de Concreto menciona tela Q-113 – 10 cm x 10 cm esp. diam de 3,8mm em painel.

Não localizamos na planilha essa tela de aço soldada Q-113, na planilha está mencionado a tela de aço soldada Q-138.

Perguntamos:

1 – Como devemos proceder?

R – Seguir a planilha

2 – Qual a tela que deverá ser utilizada?

R – Utilizar tela de aço soldada Q-138 conforme especificado em planilha.

3- No projeto Básico volume 2 infraestrutura na página 232 item 6.2.2.2 Drenagem Especial das Trincheiras o Projeto Prevê duas trincheiras e terão que ser executadas colchões drenantes.

Na figura 74 demonstra o uso e a colocação de rachão, com espessura de 60 cm. Não encontramos na planilha de quantidades e serviços anexo aos documentos os serviços de drenagem e não localizamos a quantidade de rachão.

Perguntamos:

1 – Como devemos proceder com esta drenagem especial?

R – Estimar a realizar dos serviços de acordo com os materiais constantes em planilha disponibilizada.

2 – Como proceder quanto a este colchão drenante?

R – O rachão é equivalente a colchão drenante e os quantitativos correspondentes encontram-se na planilha.

3 – Quanto ao material Rachão espessura de 60 cm e outros materiais o que devemos fazer?

R – Seguir a descrição e os quantitativos indicados na planilha.



4 – No Projeto Básico volume 02 infraestrutura na página 193, item 5.6 Pistas Laterais menciona e demonstra o uso de revestimento asfáltico de 5,0 cm e na figura 72 Estrutura do Pavimento Flexível existente demonstra o CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente com espessura de 5,0 cm. Também no item 5.8 Restauração de desvios de tráfego foi informado o uso de CBUQ com esp. De 5,0 cm.

Perguntamos:

1 – Na planilha de quantidade não localizamos o CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente, somente localizamos o Concreto Betuminoso warm mix?

1 – O Que devemos considerar?

R – Todo CBUQ será do tipo warmmix, conforme planilha.

2 – Como devemos proceder com este serviço?

R – Realizar o orçamento considerando a descrição e o quantitativo da planilha.

5 – O que prevalece como informação principal: a planilha, relatórios técnicos ou os Projetos Básicos?

R – Seguir o especificado em planilha. Sempre.

Perguntamos:

1 – Na dúvida da especificação do serviço o que prevalece a planilha?

R – Sim, a Planilha prevalece.

6 – Na planilha encontramos vários itens que não seguem a itemização sequencial

Perguntamos:

1- Como devemos proceder nestes casos?

R -.Já respondido no 1º questionamento.

Para especificações de serviço utilizar como fonte: SINAPI/ DNIT e ou AGETOP (GO).

Goiânia, 22 de Outubro de 2014.

Eng. Benjamin Kennedy Machado da Costa

Presidente CPL – CMTCP