



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges - Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes, Bloco B, Térreo – 74884-900  
Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6319

**TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2013**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**, por intermédio de sua Pregoeira e do Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o que consta nos Processos nº 48207065/2012 e nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, diante da dúvida expressa em documento eletrônico encaminhado a esta Secretaria, esclarecemos:

A - Bobina Eletromagnética para contator:

**Questionamento 01:** Lote 17 – 3RT1034(3TF44) qual dos dois seria.

**Resposta 01:** Informamos que a especificação indicada entre parênteses se refere ao código antigo do material. Para efeito de cotação basear no código 3RT1034.

**Questionamento 02:** Lote 18 – 3RT1025(3TF42) qual dos dois seria.

**Resposta 02:** Informamos que a especificação indicada entre parênteses se refere ao código antigo do material. Para efeito de cotação basear no código 3RT1025.

**Questionamento 03:** Lote 19 – 3RT1036(3TF46) qual dos dois seria.

**Resposta 03:** Informamos que a especificação indicada entre parênteses se refere ao código antigo do material. Para efeito de cotação basear no código 3RT1036. B-Pedem também contator trip. com bobina:



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges - Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes, Bloco B, Térreo – 74884-900  
Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6319

**Questionamento 04:** Lote 103 – 3RT1026(3TF42) qual dos dois seria.

**Resposta 04:** Informamos que a especificação indicada entre parênteses se refere ao código antigo do material. Para efeito de cotação basear no código 3RT1026.

**Questionamento 05:** Lote 104 – 3RT1034(3TF44) qual dos dois seria.

**Resposta 05:** Informamos que a especificação indicada entre parênteses se refere ao código antigo do material. Para efeito de cotação basear no código 3RT1034.

**Questionamento 06:** Lote 105 – 3RT1045(3TF48) qual dos dois seria.

**Resposta 06:** Informamos que a especificação indicada entre parênteses se refere ao código antigo do material. Para efeito de cotação basear no código 3RT1045.

**Questionamento 07:** Lote 106 – 3RT1054(3TF50) qual dos dois seria.

**Resposta 07:** Informamos que a especificação indicada entre parênteses se refere ao código antigo do material. Para efeito de cotação basear no código 3RT1054.

**Questionamento 08:** Lote 165 – Fusível de 100A – (Tem no máximo de 63A, não encontrei em lugar algum de 100A).

**Resposta 08:** Onde se lê: “Fusível diazed, retardado, 100A-500V (ref: Siemens, TEE ou equivalente)”. Lê-se: “Fusível diazed, retardado, 4A-500V (ref: Siemens, TEE ou equivalente)”.



**PREFEITURA DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
GABINETE DO SECRETÁRIO**

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges - Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes, Bloco B, Térreo – 74884-900  
Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6319

**Questionamento 09:** Lote 170 – Fusível de 35A – (O que encontrei foi de 32A a 63A).

**Resposta 09:** O Fusível especificado, Fusível diazed, retardado, 35A-500V (ref: Siemens, TEE ou equivalente), refere-se ao fusível fabricação Siemens tamanho DIII código 5SB4 11 ou marca equivalente a esta.

**Questionamento 10:** Gostaria de saber também referente a um dos Anexos do Edital onde pedem Termo de Credenciamento. Esse Termo é para me cadastrar pra poder participar do Pregão?

**Resposta 10:** Questionamento a ser respondido pela Comissão de Licitação.

**Questionamento 11:** Lote 266 – vocês pedem o Relé fotoeletrônico de 1.800VA-1.000W-220V, porém pela especificação o que encontrei foi 110V.

**Resposta 11:** Informamos que a tensão nominal de trabalho dos equipamentos elétricos utilizados no sistema de iluminação pública de Goiânia é de 220V quando monofásicos e 380V quando trifásicos.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Bloco B, Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315.

**GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, aos 17 dias do mês de outubro de 2013.

VALDI CAMARCIO BEZERRA  
Secretário