



**3º TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº017/2015**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio do Secretário Municipal de Administração, bem como da Comissão Geral de Licitação, designados pelo Decreto Municipal nº. 1357/2015 e Decreto Municipal 1461/2015, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo nº 61548572/2015 e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, diante da dúvida expressa em documento eletrônico, encaminhado a esta Secretaria, esclarecemos:

Pergunta 01:

Não encontramos no certame especificações sobre o item 3 (Demolição das instalações elétricas e afins c/ transp. Até cb. e carga - Mão de obra de retirada) da Planilha Serviços de Gestão Integrada do Sistema de IP - Lote 02 – Anexo VIII, pedimos maiores esclarecimentos. Quais são os tipos de serviço e quantidade?

Pergunta 02:

Não encontramos no certame especificações sobre o item 4 (Luminária fechada iluminação pública(merc.sódio 400W) c/aloj.reator (1 lâmpada)- mão de obra de instalação) da Planilha Serviços de Gestão Integrada do Sistema de IP - Lote 02 – Anexo VIII, pedimos maiores esclarecimentos. Onde serão instaladas as luminárias de mercúrio ou sódio, não seriam de LED?

Resposta as duas perguntas:

Os itens 3 e 4 da Planilha Serviços de Gestão Integrada do Sistema de IP - Lote 02, representam, respectivamente, os custos de retirada das luminárias existentes (padrão vapor de mercúrio/sódio/metálico) e instalação das luminárias LED (itens 1 e 2 da referida Planilha).

Foram considerados estes itens da tabela AGETOP por sua similitude com os serviços que serão executados, sendo que estes compreendem a retirada da luminária completa existente, mantendo-se o braço e a fiação e instalando neste braço a nova luminária que será alimentada pela fiação existente.

Portanto, o serviço refere-se a retirada de luminária padrão vapor de mercúrio/sódio/metálico existente e instalação de luminária padrão LED, mantendo-se o braço e a fiação existente.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

SEMAD

FLS. _____

Secretaria Municipal de Administração

Quanto ao número de horas previsto na Planilha para retirada de luminárias (item 3), este compreende o total de 6.705 luminárias a serem substituídas, sendo considerado o tempo de 20 minutos para cada uma, totalizando 2.235 horas para o serviço de retirada.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 17 dias do mês de novembro de 2015.

VALDI CAMARÇÓ BEZERRA
Presidente da Comissão Geral de Licitação

DEVE

www.goiânia.go.gov.br