

FUNDAÇÃO (EM CORTE)

Esc.1:30

CINTA CIRCULAR

Esc.1:25

20/60



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
CINTA CIRCULAR					
50	1	8	5	--VAR-	16310
50	2	8	5	--VAR-	15950
60	3	5	206	145	29870

RESUMO AÇO CA 50-60				
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)	PESO (kg+10%)
60	5	299	48	53
50	8	323	129	142
Peso Total	60 =		53 kg	
Peso Total	50 =		142 kg	

N.	DATA	HISTORICO	AUTORIA	APROVACAO	DOCUMENTO

NOTAS - CONVENCOES

- Concreto fck = 25 MPa
- Recobrimento = 3.5 cm
- Taxa admissível do solo = 1 kg/cm2
- Sondagem executada por SETEF - SERV.TÉCNICOS DE ENG.LTDA resp.Eng.Civil Daniel Tavares Pereira, CREA/GO 10561/D, em 28.11.2007
- Posicionar o tubo conforme o projeto hidráulico, antes da concretagem
- concreto da cinta = 3.8 m3
- formas = 37.1 m2
- Compactar a recomposição do solo em camadas de no máximo 20cm, buscando uma umidade que permita o adensamento especificado.
- Antes da execução da substituição, o material deve ser analisado em laboratório para que confirme as características necessárias.

TECNOCAD ENGENHARIA

PROPR.:

AUTOR DO PROJETO :
Eng.Civil ISMAEL TAVARES RICHA
CREA-GO 1823/D

SANEAMENTO DE GOIAS S/A

DES. / COPIA	NOV/11	LOCAL / MUNICÍPIO: RESID.BUENA VISTA / GOIANIA	ORIGEM
PROJ. / CONFERE		TITULO: PROJETO ESTRUTURAL BASE PARA RESERVATÓRIO METÁLICO APOIADO DE 300 M3	N. DE ORIGEM
LEVANT./CALCULO			HISTORICO (ALTERACAO)
GERENCIA: Arq.Sebastião F.A. Filho			ESCALA: IND.
SUPERINTENDÊNCIA: Eng°Godard Tadesco Vieira		CONTEUDO: PLANTA E ARMAÇÕES	FOLHA: ÚNICA
			N.DO ARQUIVO