PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



DIAGRAMA – SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
ESC.1:75

Nº	DATA	HISTÓRICO	AUTORIA	APROVAÇÃO	
0	MAR/12	EMISSÃO			

NOTAS

1. DIMENSÕES E COTAS TOPOGRÁFICAS EM METRO, DIÂMETROS EM MILIMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
2. TODOS OS FLANGES ENTERRADOS DEVERÃO SER PROTEGIDOS TOTALMENTE COM ESMALTE DE ALCATRÃO DE HULHA E ENVOLVIDOS EM FOLHAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (LONAPLAS OU SIMILAR). A ENVOLTORIA DEVERÁ SER HERMETICAMENTE FECHADA COM FITA ADESIVA ANTICORROSÃO (3M-N-50 OU SIMILAR).
3. TODAS AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC DEVERÃO SER REVESTIDOS COM FIBRA DE VIDRO
4. O GERADOR DE ENERGIA DEVERÁ GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DA ETE.

LEGENDA

TECNOCAD ENGENHARIA

DESENHO	PROJETO	COORDENAÇÃO	CÓDIGO DO PROJETO
I.M.S.F	I.M.S.F	R.K	478

RESP.TÉC./A. PROJ.: CRISTOPH ARAÚJO GODINHO–CREA 7391/D–GO
tecnocad@tecnocad.eng.br
Fone/Fax: 62–3242.2456/62–3092.2456
Rua 104, N. 743 – Setor Sul – Goiânia – GO – CEP 74.080–240

BANCASO SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

DES. / COPIA	DATA MAR/12	MUNICIPIO: RESIDENCIAL BUENA VISTA/ GOIÂNIA – GO
PROJ. / CONFERE		TITULO: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO DE ARQUITETURA
LEVANT. / CALCULO		
GERÊNCIA: Engº Romis Alberto da Silva		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – E.T.E.
SUPERINTENDÊNCIA: Engº Godard Tedesco Vieira		PERFIL HIDRÁULICO
FISCALIZAÇÃO		

ORIGEM
CÓD. PROJETO: 478
HISTORICO (ALTERACAO): 0
ESCALA: INDICADAS
FOLHA: 08/31
N. DO ARQUIVO

F:\03 EM APROVACAO\CYN 478 1049 BUENA VISTA E BEATRIZ APTOS\478 ESGOTO\1 HIDRAULICO\08 PERFIL HIRAULICO.dwg
Save date: 3/30/2012 4:42

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT