PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



CONEXÃO CABO–HASTE
TIPO "GY" + "GT"

DETALHE DA Nº 2 – S/ESC.



CONEXÃO EM "TA"

DETALHE DA Nº 5 – S/ESC.



CONEXÃO DAS MASSAS

DETALHE DA Nº 6 – S/ESC.



HASTE DE TERRA EM POÇO DE INSPEÇÃO
COM CABO PASSANTE E DERIVAÇÃO

DETALHE DA Nº 7 – S/ESC.



CONEXÃO CABO–HASTE
TIPO "GT"

DETALHE DA Nº 3 – S/ESC.



MALHA DE ATERRAMENTO – ESC. 1:150

Nº	DATA	HISTÓRICO	AUTORIA	APROVAÇÃO		NOTAS	PRANCHETAMENTO
						– EM NENHUMA ÉPOCA DO ANO, A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ ULTRAPASSAR A MEDIDA DE 10 OHMS. – SE NECESSÁRIO, DEVERÃO SER INSERIDAS MAIS HASTES DE ATERRAMENTO NO LOCAL – AS HASTES DEVERÃO SER DISTANCIADAS UMA DAS OUTRAS EM NO MÍNIMO 4 METROS. – TODAS AS MASSAS DEVERÃO SER ATERRADAS.	

TECNOCAD ENGENHARIA

PROJ.: ENGº ELET. ARTUR PINHEIRO DE MAGALHÃES – CREA 13570/D–GO

tecnocad@tecnocad.eng.br
Fone/Fax: 062–3242.2456
Rua 104, N. 743 – Setor Sul – Goiânia – GO – CEP 74.080.240

DES. / COPIA	DATA OUT/11
PROJ. / CONFERE	
LEVANT. / CALCULO	
GERÊNCIA	Arqtº Sebastião A. F. Filho
SUPERINTENDÊNCIA	Engº Godard Tedesco Vieira

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

LOCAL / MUNICIPIO	RESIDENCIAL BUENA VISTA / GOIANIA–GO
TITULO:	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO ELÉTRICO **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)** MALHA DE ATERRAMENTO –PLANTA GERAL –DETALHES DE SOLDAS –DETALHES DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO –DETALHES DA CONEXÃO DAS MASSAS
AUTOR DO PROJETO	
ORIGEM	TECNOCAD
N. DE ORIGEM	478
HISTORICO (ALTERACAO)	
ESCALA	
FOLHA	08/12
N. DO ARQUIVO	

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT