PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



NOTAS:

1) ø: Diâmetro do eletroduto a ser envelopado
2) Dimensões em milímetros

DETALHE ELETRODUTO ENVELOPADO – S/ESC.

LEGENDA – CABOS E DUTOS

1 — ENTRADA: 4#16,0mm²+#16mm², ø32mm–PVC

2 — QCG–QCM: 4#16,0mm²+#16mm², ø32mm–PVC

3 — EEEE: M1 #4x2,5mm², M2 #4x2,5mm², M3 #4x2,5mm², ø32mm–PVC

4 — SNU EEE: #2x1,5mm² (blindado), ø20mm–Alum

5 — QDLF CASA DE CONTROLE: #5x2,5mm², ø25mm–PVC

6 — ILUM. EXTERNA: #3x4.0mm², ø25mm–PVC

7 — QD REATOR UV: #3x2,5mm², ø32mm–PVC

8 — QCM SOPRADOR: #4x2,5mm², ø32mm–PVC

9 — PREVISÃO CERCA ELÉTRICA: ELETRODUTO "SECO", ø25mm–PVC

10 — MEDIDOR DE VAZÃO: #2x1,5mm², ø20mm–PVC

11 — LUZ PILOTO (circ. ilum. externa): #3x2,5mm², ø25mm–PVC

LEGENDA GERAL

- Eletroduto aparente.
- Eletroduto embutido no solo.
- Eletroduto envelopado em concreto.
- Cabo de cobre enterrado diretamente no solo.
- Fios fase, Neutro, Terra e Comando, respectivamente.
- QCG – Quadro de Comando do Gerador.
- QDLF – Quadro de Distribuição de Luz e Força.
- QCM – Quadro de Comando motor
- QCM – SOPRADORES
- Quadro UV
- Haste de Aterramento tipo Copperweld em caixa p/ inspeção.
- Haste de Aterramento tipo Copperweld sem caixa p/ inspeção.
- P1 — Poste concreto Duplo T, 7/100, com dois refletores p/ lâmpadas V. Sódio 150W, 220V, BASE E–40.
- Caixa de passagem em alvenaria, 80x80x100cm (CxLxP)
- Caixa de passagem em alvenaria, 50x50x70cm (CxLxP)
- Caixa de passagem em alvenaria, 30x30x30cm (CxLxP)
- QCM — Quadro de Comando de Motores
- QCG — Quadro de Comando do Gerador
- SNU — Sensor de Nível Ultrassônico



PLANTA GERAL – ESC. 1:150

Nº	DATA	HISTÓRICO	AUTORIA	APROVAÇÃO		NOTAS	PRANCHETAMENTO

TECNOCAD ENGENHARIA

PROJ.: ENG° ELET. ARTUR PINHEIRO DE MAGALHÃES – CREA 13570/D–GO

tecnocad@tecnocad.eng.br
Fone/Fax: (062) 3242–2456
Rua 104, Nº. 743 – Setor Sul – Goiânia – GO – CEP 74.080–240

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

DES. / COPIA	DATA OUT/11	LOCAL / MUNICIPIO: RESIDENCIAL BUENA VISTA / GOIANIA–GO	ORIGEM: TECNOCAD
PROJ. / CONFERE		TITULO: SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO PROJETO ELÉTRICO **ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)** –PLANTA GERAL (FORÇA), LEGENDA – CABOS E DUTOS –DETALHE ELETRODUTO ENVELOPADO –LEGENDA GERAL	N. DE ORIGEM: 478
LEVANT. / CALCULO			HISTORICO (ALTERACAO)
GERÊNCIA: Arqt° Sebastião A. F. Filho			ESCALA
SUPERINTENDÊNCIA: Eng° Godard Tedesco Vieira			FOLHA: 02/12
		AUTOR DO PROJETO	N. DO ARQUIVO

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT