



## TERMO DE ESCLARECIMENTO

Processo nº: 71337588/2017

Interessado: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos SEINFRA

Assunto: Licitação CASA DE VIDRO

Em referência ao Edital Concorrência Pública nº 001/2017, destinado a Contratação de empresa especializada para construção do Centro de Cultura e Lazer – CASA DE VIDRO, cuja abertura ocorrerá no dia 22 de dezembro de 2.017, foi solicitado pela empresa GEO ENGENHARIA, às 15h:45min. do dia 20 de dezembro de 2.017, ESCLARECIMENTOS sobre a exigência do disposto no item 5.1.4.3.1, quanto a comprovação de fornecimento e instalação compatível a 2.000 kg de aço com protensão em estrutura de concreto, indagando que a parcela requisitada equivale a 0,53% do valor total da obra, e argumentando que seria um percentual irrelevante ao analisarmos o valor global.

Ocorre que a definição da relevância foi no sentido técnico resguardando que o futuro contratado tenha executado obras compatíveis com a complexidade existente.

Este item (*"Fornecimento e instalação de aço com protensão em estrutura de concreto"*) possui elevada relevância técnica, abrangendo grande parte da estrutura de concreto armado da edificação, contendo particularidades e complexidades técnicas executivas.

Aproximadamente 17% ou mais da extensão total das vigas e 42% ou mais da área total das lajes de todos os níveis da estrutura armada da edificação serão realizadas com protensão, técnica adotada para vencer os maiores vãos dos locais considerados mais críticos.

Na oportunidade, salienta-se que os serviços da estrutura armada da edificação, a qual grande parte será realizada com protensão, além de sua elevada relevância técnica, também possui elevada relevância financeira, representando 24,4% do valor financeiro global da edificação.

Trata-se da segurança estrutural da obra a ser implantada, sendo, portanto, de extrema relevância técnica, como já mencionado, opinando-se pela manutenção deste item.

Por fim, decidimos pelo prosseguimento da licitação sem reparo.

Superintendência de Serviços e Obras Públicas em Goiânia, aos 21 dias do mês de dezembro de 2017.

  
Fabricio Ferreira de Menezes

Superintendente